



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Пользователям информации

**Заместитель Министра – главный  
государственный инспектор  
Российской Федерации  
по пожарному надзору**

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

10.07.2024 № 43-4241-19

На № \_\_\_\_\_

### **Информационное письмо**

о порядке применения требований пожарной безопасности, предъявляемых к размещению в закрытых стоянках помещений, содержащих машиноместа для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей с оборудованием для их зарядки

В связи с поступающими обращениями организаций и граждан и в целях устранения неоднозначности толкования требований пожарной безопасности Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщается следующее.

Требования пожарной безопасности к размещению в закрытых стоянках (далее - стоянка) помещений, содержащих машиноместа для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей с оборудованием для их зарядки (далее – машиноместо) изложены в пункте 6.2.12 свода правил СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей» (далее – СП 113.13330.2023).

Указанные требования не ограничивают количество размещаемых машиномест в стоянках, имеющих площадь не более 1200 м<sup>2</sup>.

В случае, если в стоянке площадью более 1200 м<sup>2</sup> количество машиномест не превышает 10, выделение мест их размещения в отдельные пожарные секции, в соответствии с СП 113.13330.2023, не требуется.

Для стоянок площадью более 1200 м<sup>2</sup>, часть помещения, содержащая машиноместа, должна быть выделена в отдельную пожарную секцию площадью не более 1200 м<sup>2</sup> одним из следующих способов:

противопожарными перегородками 1-го типа;

зонами (проездами), свободными от пожарной нагрузки, шириной не менее 8 м;

зонами (проездами), свободными от пожарной нагрузки, шириной не менее 6 м с устройством посередине зоны дренчерной завесы в одну нитку с расчетным числом оросителей при обеспечении по всей длине удельного расхода 1 л/(с·м) или автоматически опускающимися при пожаре на расчетную высоту противодымными экранами (шторами).

Таким образом, требования по выделению частей помещений в отдельные пожарные секции распространяются на стоянки с машиноместами площадью более 1200 м<sup>2</sup>, не ограничивают количество машиномест в пределах соответствующей отдельной пожарной секции, а также допускают возможность их размещения на всей площади отдельной пожарной секции.

Одновременно разъясняется, что требования к габаритам машиномест на стоянках и паркингах, изложенные в СП 113.13330.2023, в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 13.02.2023 № 318, не входят.

А.М. Супруновский

